



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE**

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

TPO + P
Kojm

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie

Wpł.

13. 02. 2019

290 90

Olesno 12 lutego 2019r.

HK.4460.1.1.2019.DŚ

**Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 08.02.2019r. od nr 22/W/N/OK/19 do nr 25/W/N/OK/19, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Oleśnie zarządzanego przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 04.02.2019r. pobrano do badań 4 próbki wody z wodociągu sieciowego w Oleśnie. Miejscami pobierania próbek były: Kolonia Łomnicka 10 (łazienka - umywalka), Leśna 16 (kuchnia - zlew), Olesno ul. Gorzowska 74 (pomieszczenie socjalne - zlew), Borki Wielkie ul. Młyńska 1 (I piętro łazienka - umywalka) oraz jedną próbkę wody z punktu: SUW (woda uzdatniona).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie
Kierownik Oddziału
HIGIENY KOMUNALNEJ
[Signature]
mgr inż. Dawid Świdorski

Załączniki: (dla OPWiK w Oleśnie)

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.1.1.2019.DŚ
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody od nr 21/W/N/OK/19 do nr 25/W/N/OK/19

Otrzymuje:

① Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
2. a/a

Sprawę prowadzi :

Dawid Świdorski - tel. 34 358 2684 (wew. 25)