PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/psse-olesno

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
Wpł. 12. 07. 2024
687

Olesno, dn. 11 lipca 2024r.

HK.90820.1.7.2024.MDN

Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 01.07.2024r. o nr Ł/0/06/2024/230/FM/1, nr Ł/0/06/2024/230/FM/2, nr Ł/0/06/2024/230/FM/3, a także z dnia 03.07.2024r. o nr Ł/0/06/2024/230/FM/4 (oprócz parametru jon amonowy), nr Ł/0/06/2024/230/FM/5 (oprócz parametru jon amonowy) oraz nr Ł/0/06/2024/230/FM/6 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Oleśnie, zarządzanego przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 25.06.2024 r. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. pobrało w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Oleśnie. Miejscami pobierania próbek były: SUW – woda uzdatniona, Stare Olesno ul. Kolejowa 2 – zakład NESTRO, Sowczyce ul. Długa 37 – Dom Dziecka oraz Łowoszów ul. Opolska – Przedszkole. Ponadto pobrano dwie próbki wody surowej. W dwóch punktach poboru wykryto zwiększoną ilość jonu amonowego, którego zawartość wynosiła odpowiednio: 0,78 mg/l w punkcie poboru SUW woda uzdatniona oraz 0,73 mg/l w punkcie poboru zakład NESTRO.

W dniu 04.07.2024 r. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. pobrało ponownie próbki wody z dwóch punktów poboru – SUW woda uzdatniona oraz zakład NESTRO, w celu weryfikacji wykrycia jonów amonowych w wodzie, a otrzymane wyniki wykazały brak nieprawidłowości. W obu punktach poboru zawartość jonów amonowych wyniosła <0,051 mg/l (nr sprawozdań: 270/W/S/OK/24 oraz 271/W/S/OK/24).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości (ePUAP):
1. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Sporządziła:
Milena Donoso Nadeau, Tel. 34 358 26 73 (wew. 28)