T2M

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE
ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/psse-olesno

OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie
Wpł. 19. 02. 2025
L.dz. 140

Olesno, dnia 19 lutego 2025 r.

HK.90820.14.1.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 13.02.2025r. od nr 31/W/N/OK/25 do nr 36/W/N/OK/25 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z **wodociągu sieciowego w Oleśnie,** zarządzanego przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie

stwierdza
przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu sieciowego

W dniu 10.02.2025r. pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek wody do spożycia przez ludzi z następujących punktów zgodności: SUW – woda uzdatniona, hydrofornia Świercze, hydrofornia Grodzisko, hydrofornia Kucoby, Olesno ul. Stobrówki, Kolonia Łomnicka 10. Zakres badań obejmował parametry: *bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22℃ po 72h inkubacji, barwa, zapach, smak, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna*

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Dokument został wydany w postaci elektronicznej
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Załączniki: (dla OPWiK w Oleśnie)
1. Skan protokołu z pobierania próbek wody nr HK.90820.14.1.2025
2. Skan sprawozdań z badań próbek wody od nr 31/W/N/OK/25 do nr 36/W/N/OK/25

Otrzymuje (elektronicznie):
1. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Lublinieckа 3a, 46 – 300 Olesno, biuro@oleskiewodociagi.pl
2. a/a

Do wiadomości (e-doręczenia):
1. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Sporządził:
Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)