



ZP.JRP.271.01.2018

Olesno, 30.05.2018r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Dot. Zapytanie ofertowe na zadania: 1)Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej w Oleśnie; 2)Kontrakt 11 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociąg. łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Sp. z o.o. w Oleśnie oraz zał. nr 1 Zasad udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla zamówień sektorowych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie które wpłynęło od Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

Proszę o odpowiedź dotyczącą zaprojektowanego urządzenia do płukania kanalizacji, w które wyposażona jest przepompownia.

Rozwiązanie to może w sposób istotny rzutować na prace przepompowni i procesy fizykochemiczne zachodzące w przewodzie tłocznym.

Odpowiedź:

W związku z zapisem w Opisie technicznym dot. wyposażenia pompowni ścieków w ul. Wesolej brzmiącym „dodatkowo przepompownia może być wyposażona w zespół sprężarkowy napowietrzająco – płuczający” Zamawiający wyjaśnia, że w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesolej w Oleśnie” nie wymaga się montażu urządzenia napowietrzająco-płuczającego.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie , powinien brać pod uwagę powyższe stanowisko , jako integralna część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu poprzez umieszczenie w bazie konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia SIWZ oraz pozostałych dokumentów przetargowych pozostają bez zmian.

ZARZĄD SPÓŁKI
Gerard Ligus
mgr inż. Gerard Ligus

[Signature]